Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Jänner Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
10.01.2010		305	74,7	79,5	80,1	0,31	62,0	68,9	0,12	0,21								51,3
11.01.2010		259	97,8	92,0	97,7	0,30	60,7	81,7	0,15	0,21								50,6
12.01.2010		290	90,9	86,0	91,9	0,16	64,4	79,8	0,10	0,20								51,0
13.01.2010		303	95,9	83,0	96,7	0,91	65,1	80,7	0,15	0,25								50,5
14.01.2010		295	85,9	93,0	86,8	0,12	66,1	82,3	0,17	0,27								51,0
17.01.2010		267	93,2	84,0	93,6	0,36	53,0	86,1	0,14	0,22								50,7
18.01.2010		245	95,2	84,0	95,3	0,46	57,1	83,4	0,15	0,22								51,4
19.01.2010		195	95,1	79,0	94,1	0,38	73,9	81,3	0,15	0,24								50,7
20.01.2010		356	94,4	83,0	96,0	0,57	68,3	77,2	0,12	0,20								51,3
21.01.2010		290	93,8	78,5	94,9	0,24	75,7	77,6	0,21	0,44								51,1
24.01.2010		294	95,4	80,1	96,2	0,31	80,0	81,9	0,14	0,28								50,7
25.01.2010		303	93,8	68,0	95,8	0,41	65,4	85,6	0,12	0,26								50,6
26.01.2010		285	93,6	84,0	94,3	0,44	68,5	82,9	0,15	0,30								51,7
27.01.2010		249	94,1	77,0	94,5	0,44	66,7	85,8	0,12	0,33								51,0
28.01.2010		219	94,1	80,0	93,5	0,14	62,4	85,3	0,12	0,26								50,8
29.01.2010		314	95,6	80,0	96,6	0,44	67,3	85,7	0,16	0,26								50,8

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Februar

Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.02.2010		292	95,4	71,0	96,6	0,39	65,5	84,6	0,17	0,22								51,9
02.02.2010		286	95,2	89,0	95,5	0,10	67,2	84,4	0,14	0,22								51,1
03.02.2010		297	93,6	85,0	94,5	0,27	68,0	78,4	0,10	0,19								51,7
04.02.2010		187	94,8	85,0	92,9	0,16	68,0	81,7	0,11	0,26								50,9
07.02.2010		256	87,8	82,0	88,2	0,30	62,0	80,2	0,20	0,25								50,9
08.02.2010		272	91,7	83,0	92,4	0,26	63,5	80,2	0,19	0,24								50,7
09.02.2010		310	93,3	88,0	94,3	0,33	61,2	81,4	0,14	0,21								51,8
10.02.2010		274	94,1	86,0	94,5	0,56	59,4	80,0	0,16	0,25								50,9
11.02.2010		256	93,0	88,0	92,9	0,16	59,3	82,9	0,10	0,19								50,9
14.02.2010		268	91,5	83,0	92,1	0,11	56,6	81,7	0,14	0,17								50,7
15.02.2010		247	91,0	86,0	90,7	0,13	57,3	80,6	0,11	0,15								51,2
16.02.2010		311	92,4	73,0	94,7	0,34	62,4	80,1	0,12	0,21								50,9
17.02.2010		298	89,5	79,0	91,7	0,35	61,4	81,8	0,13	0,21								51,5
18.02.2010		314	93,0	79,0	94,7	0,47	63,8	81,6	0,18	0,21								50,5
19.02.2010		306	94,0	89,0	94,8	0,44	63,2	79,2	0,16	0,19								51,6
22.02.2010		308	95,0	84,0	95,9	0,11	61,4	82,6	0,14	0,19								51,2
23.02.2010		329	93,6	76,0	95,5	0,12	63,7	80,8	0,16	0,31								51,0
24.02.2010		203	95,4	88,0	94,1	0,10	63,6	81,8	0,19	0,34								51,1
25.02.2010		290	93,1	98,0	93,0	0,15	65,2	81,4	0,19	0,32								51,4
28.02.2010		294	95,7	82,0	96,4	0,32	76,5	80,2	0,10	0,12								56,3

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: März

Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.03.2010		307	94,3	86,0	95,2	0,32	80,3	77,5	0,10	0,17								55,7
02.03.2010		369	94,3	85,0	96,1	0,30	74,8	80,5	0,10	0,14								55,8
03.03.2010		295	87,8	100,0	87,5	0,30	71,8	79,6	0,15	0,18	0,95	<0,001	0,029	0,18	0,76	< 5	0,77	55,1
04.03.2010		222	95,2	90,4	93,9	0,32	69,7	78,6	0,16	0,20								55,5
07.03.2010		292	96,3	112,1	95,6	0,85	74,5	80,5	0,09	0,20								56,6
08.03.2010		318	94,4	82,9	95,6	0,17	81,8	76,7	0,11	0,25								55,7
09.03.2010		302	93,9	82,5	94,9	0,16	74,8	75,3	0,11	0,17								55,5
10.03.2010		318	93,8	84,9	95,0	0,27	75,3	76,0	0,10	0,21								55,6
11.03.2010		301	93,8	91,1	94,4	0,15	81,7	77,7	0,11	0,20								56,2
12.03.2010		303	95,6	99,0	95,7	0,39	75,4	80,1	0,11	0,14								55,3
15.03.2010		321	94,2	101,0	94,5	0,18	78,7	77,5	0,11	0,20								55,9
16.03.2010		329	92,2	102,0	92,8	0,12	79,1	78,6	0,10	0,22								55,3
17.03.2010		304	94,0	93,0	94,5	0,28	75,6	78,5	0,10	0,23								55,3
18.03.2010		310	94,3	89,0	95,1	0,11	78,4	79,0	0,10	0,23								55,3
21.03.2010		285	95,0	98,6	94,9	0,49	74,6	77,7	0,12	0,20								56,1
22.03.2010		301	94,0	87,0	94,8	0,10	72,7	78,0	0,10	0,22								56,3
23.03.2010		278	95,3	95,0	95,2	0,13	67,0	83,4	0,10	0,30								56,7
24.03.2010		322	94,2	101,0	94,5	0,15	69,0	84,1	0,10	0,23								55,6
25.03.2010		301	93,6	77,0	95,1	0,14	76,8	78,9	0,10	0,14								55,8
28.03.2010		298	95,1	105,0	94,8	0,33	75,4	77,9	0,10	0,20								56,8
29.03.2010		333	94,1	124,0	93,5	0,23	68,8	82,8	0,10	0,17								53,8
30.03.2010		328	94,6	125,0	93,8	0,26	80,0	81,3	0,13	0,21								53,8
31.03.2010		328	94,3	110,0	94,3	0,24	66,8	82,1	0,10	0,19								53,6

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: April

Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.04.2010		323	94,1	115,0	93,7	0,26	67,1	82,7	0,23	0,32								54,3
02.04.2010		326	95,1	115,0	94,8	0,22	75,7	81,1	0,28	0,40								54,1
06.04.2010		329	88,2	105,0	88,8	0,19	73,3	81,3	0,10	0,19								54,5
07.04.2010		314	94,9	114,0	94,5	0,15	69,6	85,9	0,10	0,17								54,1
08.04.2010		329	94,1	121,0	93,5	0,13	81,4	81,6	0,14	0,19								53,6
11.04.2010		336	95,4	103,0	95,7	0,30	72,6	81,6	0,10	0,15								53,4
12.04.2010		315	94,3	120,0	93,5	0,33	64,8	81,8	0,10	0,18								54,3
13.04.2010		327	93,0	103,0	93,4	0,49	72,6	79,4	0,10	0,26								53,7
14.04.2010		331	93,0	103,0	93,5	0,35	75,3	79,4	0,10	0,26								53,6
15.04.2010		325	94,0	102,0	94,3	0,26	73,1	80,5	0,10	0,20								53,5
18.04.2010		319	95,2	115,0	94,8	0,55	78,3	78,3	0,15	0,34								54,4
19.04.2010		322	94,5	105,0	94,6	0,77	75,5	83,0	0,14	0,27								53,8
20.04.2010		252	95,2	94,0	94,7	0,63	76,0	77,6	0,15	0,21								54,3
21.04.2010		337	93,9	102,1	94,5	0,65	74,4	82,1	0,14	0,27								54,4
22.04.2010		328	93,9	113,5	93,7	0,06	73,5	81,6	0,12	0,29								53,7
25.04.2010		341	94,6	94,5	95,5	0,55	65,5	81,4	0,09	0,24								53,7
26.04.2010		335	94,6	98,9	95,2	0,83	66,6	84,5	0,09	0,24								53,3
27.04.2010		382	94,5	108,9	95,5	0,53	72,6	81,5	0,10	0,26								54,4
28.04.2010		355	93,9	106,0	94,5	0,29	73,5	82,3	0,10	0,19								54,1
29.04.2010		345	93,6	113,0	93,7	0,31	69,1	84,8	0,10	0,16								54,4

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Mai

Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.05.2010		283	95,9	107,0	95,4	0,32	68,0	81,9	0,10	0,38								53,9
03.05.2010		341	94,0	110,0	94,2	0,34	67,2	84,2	0,10	0,30								53,6
04.05.2010		333	94,8	106,0	95,1	0,28	75,8	84,1	0,10	0,19								53,7
05.05.2010		330	93,9	117,0	93,5	0,43	65,6	84,0	0,10	0,20								54,2
06.05.2010		338	94,6	118,0	94,4	0,34	64,7	85,2	0,10	0,20								53,9
07.05.2010		341	94,3	116,0	94,2	0,54	67,0	81,0	0,10	0,23								54,2
10.05.2010		348	95,0	113,0	95,2	0,46	66,7	84,1	0,10	0,23								53,9
11.05.2010		390	93,9	101,0	95,3	0,41	82,6	84,9	0,10	0,14								53,6
13.05.2010		327	95,7	112,0	95,6	0,27	74,2	82,9	0,10	0,15								54,4
16.05.2010		328	94,8	115,0	94,6	0,53	77,4	78,3	0,12	0,21								54,0
17.05.2010		332	95,0	106,0	95,2	0,55	75,1	82,1	0,10	0,12								53,3
18.05.2010		343	94,6	127,0	94,0	0,32	71,2	83,3	0,10	0,19								53,9
19.05.2010		348	94,5	107,0	94,9	0,26	89,5	82,0	0,10	0,21								53,3
20.05.2010		341	94,1	109,0	94,3	0,26	72,7	84,4	0,10	0,19								53,6
24.05.2010		332	95,5	105,8	95,7	0,38	67,7	79,5	0,06	0,24								54,6
25.05.2010		354	95,4	106,0	95,8	0,42	74,9	83,1	0,11	0,20								54,0
26.05.2010		331	95,9	103,0	96,2	0,41	74,7	85,6	0,10	0,21								53,9
27.05.2010		334	95,2	111,0	95,3	0,37	73,2	85,3	0,10	0,18								54,0
30.05.2010		323	94,5	115,0	94,1	0,31	78,2	78,6	0,10	0,15								54,5
31.05.2010		334	95,6	128,0	95,0	0,40	74,5	82,7	0,10	0,14								54,5

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juni

Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.06.2010		343	94,4	128,0	93,8	0,38	71,3	84,0	0,10	0,13								54,1
02.06.2010		344	94,3	128,0	93,6	0,33	71,0	82,2	0,10	0,15								53,6
04.06.2010		343	94,3	135,0	93,3	0,21	79,3	77,1	0,10	0,13								54,5
07.06.2010		332	95,5	124,0	95,0	3,34	96,4	80,5	0,12	0,20								53,1
08.06.2010		329	96,5	124,0	96,1	3,13	93,7	83,8	0,15	0,19								52,8
09.06.2010		328	96,4	120,0	96,0	3,15	95,6	82,9	0,11	0,21								52,6
10.06.2010		335	95,5	103,0	95,9	2,87	95,1	81,7	0,14	0,18								52,2
13.06.2010		346	94,2	126,0	93,7	0,63	84,0	77,1	0,10	0,14								56,6
14.06.2010		335	95,2	114,0	95,1	0,72	75,9	84,1	0,15	0,18								56,3
15.06.2010		339	95,5	121,0	95,2	0,69	75,2	86,2	0,10	0,13								56,1
16.06.2010		334	95,4	114,0	95,3	0,71	75,6	85,4	0,10	0,13								56,8
17.06.2010		360	94,7	120,0	94,7	0,37	71,9	82,4	0,12	0,19								56,2
20.06.2010		361	93,6	130,0	93,1	0,71	84,8	74,6	0,13	0,31								55,9
21.06.2010		358	95,2	121,0	95,1	0,81	82,6	82,0	0,10	0,18								56,4
22.06.2010		350	95,1	121,0	94,9	0,66	97,7	80,7	0,10	0,12								55,9
23.06.2010		359	93,5	126,9	93,1	0,54	81,1	78,1	0,10	0,15								56,6
24.06.2010		350	93,0	114,0	93,1	0,52	84,6	78,5	0,10	0,15								56,1
27.06.2010		327	94,1	120,0	93,6	0,63	92,8	72,1	0,12	0,16								56,9
28.06.2010		323	94,8	120,0	94,3	0,59	88,4	80,0	0,10	0,15								56,6
29.06.2010		340	94,8	121,0	94,4	0,80	78,3	80,0	0,13	0,18								57,0
30.06.2010		340	95,0	124,0	94,5	0,65	77,5	83,0	0,13	0,18								56,6

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juli

Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.07.2010		330	94,7	116,0	94,4	0,55	85,8	78,8	0,10	0,15								56,3
02.07.2010		345	96,1	137,1	95,4	0,65	79,9	80,4	0,10	0,23								56,4
05.07.2010		348	96,0	122,0	95,8	0,56	80,1	83,3	0,10	0,17								56,2
06.07.2010		291	96,6	115,0	95,9	0,67	82,0	84,2	0,10	0,16								56,5
07.07.2010		376	92,5	134,0	91,9	0,88	80,4	84,0	0,10	0,15								56,4
08.07.2010		344	94,3	139,0	93,1	0,22	87,3	80,1	0,10	0,14								56,4
11.07.2010		333	93,0	131,0	91,8	0,46	73,3	79,7	0,10	0,11								57,0
12.07.2010		278	96,1	117,0	95,1	0,47	82,7	82,2	0,10	0,15								56,6
13.07.2010		339	95,5	113,0	95,5	0,84	81,6	84,2	0,10	0,26								57,3
14.07.2010		356	95,6	128,0	95,2	1,37	82,3	83,8	0,08	0,13								56,4
15.07.2010		329	95,5	119,0	95,0	0,54	82,9	83,8	0,03	0,16								56,4
16.07.2010		329	96,1	138,1	95,1	0,74	82,9	82,9	0,10	0,12								57,0
19.07.2010		344	95,2	130,0	94,5	0,80	86,4	83,7	0,08	0,20								56,6
20.07.2010		348	95,2	121,0	95,0	0,67	88,2	84,8	0,11	0,19								56,9
21.07.2010		361	93,7	128,0	93,1	0,49	85,8	79,6	0,07	0,25								57,0
22.07.2010		353	93,6	121,0	93,3	0,69	84,9	80,9	0,11	0,17								56,7
25.07.2010		335	92,8	139,0	90,9	0,68	84,2	79,5	0,05	0,24								56,5
26.07.2010		320	92,6	136,0	90,4	0,72	80,2	79,5	0,07	0,15								56,0
27.07.2010		418	93,1	140,0	89,5	0,73	81,9	79,6	0,06	0,21								56,5

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: August

Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.08.2010		351	94,2	124,0	93,8	0,56	85,9	75,5	0,10	0,15								56,5
02.08.2010		333	96,0	113,0	96,0	0,48	89,4	84,4	0,10	0,15								56,5
03.08.2010		355	95,9	121,0	95,8	0,38	73,7	86,3	0,10	0,15								56,2
04.08.2010		340	95,8	126,0	95,3	0,80	70,6	87,0	0,10	0,14								57,1
05.08.2010		315	94,7	108,0	94,6	0,47	77,5	84,7	0,10	0,12								56,9
08.08.2010		320	94,8	107,0	94,8	0,34	74,6	80,0	0,10	0,23								56,7
09.08.2010		266	95,2	92,0	95,1	1,05	73,9	81,2	0,10	0,16								55,4
10.08.2010		305	98,0	108,0	97,9	0,80	80,1	83,7	0,10	0,21								55,7
11.08.2010		307	94,8	114,0	94,3	0,63	81,2	80,5	0,10	0,16								56,3
12.08.2010		274	93,9	109,0	92,7	0,30	90,0	78,0	0,10	0,19								55,5
15.08.2010		287	95,4	107,0	94,9	0,24	80,4	80,9	0,10	0,20								55,1
16.08.2010		268	96,6	105,0	96,1	0,17	86,7	83,2	0,10	0,20								55,4
17.08.2010		253	95,9	87,0	95,8	0,88	90,4	78,5	0,10	0,13								55,3
18.08.2010		264	95,2	90,0	95,0	0,24	91,8	75,8	0,10	0,15								54,2
19.08.2010		245	96,7	85,0	96,5	0,21	96,9	77,7	0,12	0,16								56,2
22.08.2010		239	97,0	82,0	96,9	0,19	95,5	75,7	0,10	0,11								55,2
23.08.2010		255	96,2	90,0	96,0	0,40	89,2	80,5	0,10	0,18								54,8
24.08.2010		267	96,2	95,0	95,9	0,25	86,4	82,6	0,10	0,15								55,0
25.08.2010		287	94,9	89,0	95,2	0,16	85,0	78,3	0,10	0,15								55,5
26.08.2010		295	93,4	107,0	92,8	0,10	87,8	77,7	0,10	0,15								55,1
29.08.2010		283	95,6	102,0	95,3	0,45	83,3	72,8	0,10	0,26								54,8
30.08.2010		300	95,3	105,0	95,1	0,44	92,3	76,1	0,10	0,16								55,8

31.08.2010		273	94,8	94,0	94,6	0,49	89,6	75,6	0,10	0,20								55,1

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: September

Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Oktober   Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: November Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Dezember

Jahr: 2010

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m